

QUESITO N. 26

“Con riferimento al procedimento in oggetto ed alle opere di Bonifica richiediamo il seguente chiarimento : E’ prevista all’ art.6 pag. 5 del disciplinare tecnico la bonifica da amianto “al solo piano primo come da descrizione specialistica allegata”, per descrizione specialistica intendiamo la mappatura dell’amianto che riporta invece, come confermato in sede di sopralluogo, presenza di FAV caso 3 nelle condutture principalmente al piano interrato.

Richiediamo pertanto se è da prevedere l’intervento prevalentemente al piano interrato e se questo deve comprendere la demolizione ed allontanamento delle tubazioni (in ferro) o del solo rivestimento coibente.”

CHIARIMENTO N. 26

Si ribadisce che, come previsto nei documenti di gara, in particolare nel CME alla voce “*Capitolo Bonifiche*” (voci dalla 286 alla 296) è prevista la bonifica di tutte le passività ambientali, così come rilevate nei seguenti documenti: nella “*descrizione specialistica*”, nel documento “*Analisi delle tipologie di bonifiche da amianto, da fibre artificiali vetrose e da altre passività ambientali e relativo computo metrico estimativo Stato di fatto e aggiornamento al 25 gennaio 2016*” presenti nella Cartella Rilievi/Passività Ambientali. Sulla base di detta documentazione di gara è prevista la bonifica delle passività ambientali rilevate al piano 1, al piano terra e al piano interrato.

Si ribadisce inoltre che, come previsto nei documenti di gara, in particolare nel CME alla voce “*PA-C-101*” è descritta la rimozione degli impianti posti al solo piano primo. Pertanto al piano interrato non è prevista la demolizione degli impianti, ma la sola bonifica.